

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно – пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-ПП-5» (далее Оповещатели) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Для защиты диффузора динамика от воздействия прямого огня и увеличения его «живучести», оповещатель снабжён дополнительным противопожарным металлическим экраном (крышкой).

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатель выпускается в пожарозащищённой модификации (буквы «ПП» в названии обозначает корпус «потолочный пожарозащищённый»).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В, мм	Вес, кг
ПП-5	5	93	200 х 100	0,82

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный

Номинальное напряжение – 30 / 100 В

Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Коричневый	«общий»
Синий	30 В
Жёлтый	100 В

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: +7(800) 707-65-06

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ПП- \_\_\_\_»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатели охранно – пожарный речевой 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-ПП-5» соответствует образцу

ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-ПП-5» - 2,5 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

**ВНИМАНИЕ!**

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
ОХРАННО – ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ  
(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)  
«ГЛАГОЛ-ПП-5»  
ПАСПОРТ  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»  
390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б  
Тел: +7(800) 707-65-06  
e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)  
www.trombon.org



## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ПП-\_\_\_»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

# ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО – ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ (ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ) «ГЛАГОЛ-ПП-5» ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно – пожарный речевой (громкоговоритель) серии «ГЛАГОЛ-ПП-5» (далее Оповещатели) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Для защиты диффузора динамика от воздействия прямого огня и увеличения его «живучести», оповещатель снабжён дополнительным противопожарным металлическим экраном (крышкой).

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатель выпускается в пожарозащищённой модификации (буквы «ПП» в названии обозначает корпус «потолочный пожарозащищённый»).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д х В, мм	Вес, кг
ПП-5	5	93	200 x 100	0,82

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный  
Номинальное напряжение – 30 / 100 В  
Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц  
Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоединить провод оповещателя к трансляционной системе согласно таблице (сеть при этом должна быть обесточена)

Коричневый	«общий»
Синий	30 В
Жёлтый	100 В

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатели охранно – пожарный речевой 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-ПП-5» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:  
- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе СЗ;  
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.  
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно – пожарного речевого «ГЛАГОЛ-ПП-5» - 2,5 года со дня изготовления.  
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

## ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.  
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

